



DC948-E

Leckdichter für elastische Systeme für Wasserverlust bis 30 l täglich

Leckdichter DC948-E beseitigt Wasserverlust in Heizungsanlagen, die mit Öl- oder Gaskesseln, Gasthermen oder Brennwertgeräten betrieben werden.

Bei Press-Systemen muss Leckdichter DC948-E eingesetzt werden, er sorgt für einen elastischen Verschluss der Undichtheit (auch bei Ausdehnung)

Leckdichter DC948-E muss nach erfolgter Abdichtung im System bleiben.

Die Abdichtung ist dauerhaft und alterungsbeständig. Alle handelsüblichen Materialien (Kunststoffe und Metalle, Press-Systeme, Fußbodenheizungen) werden abgedichtet.

Bei Undichtheiten in Feuerungs- oder Brennkammer bitte die Leckdichter DC945, DC946 oder DC947 einsetzen!

Anwendungskonzentration:

1 bis 1,5 kg pro 100 Liter Wasserinhalt (eine Unterdosierung vermindert die Wirksamkeit!)

Anwendungsbeschreibung:

Leckdichter DC948-E wird mittels Füllpumpe in das Heizsystem eingebracht.

Vor der Verwendung das Produkt gründlich schütteln!

Heizungsanlage undicht:

Siebe, Schmutzfänger und Filter sind auszubauen oder zu umgehen.

Alle Misch- und Heizkörperventile voll öffnen. Umwälzpumpen entlüften und in Betrieb lassen.

Das Heizwasser um die erforderliche Menge Leckdichter DC948-E absenken.

Die erforderliche Menge Leckdichter DC948-E vorverdünnen und über den KFE-Hahn einbringen.

Die Heizanlage auf Betriebsdruck füllen. ACHTUNG! Den Druck nur langsam auf Betriebsdruck steigern!

Die Umwälzpumpen nochmals über die Kontrollschraube gründlich entlüften.

Die Heizungsanlage muss unter diesen Bedingungen 7 Stunden in Betrieb bleiben. Die Abdichtung erfolgt je nach Voraussetzung in 1 oder mehreren Tagen.

Der Leckdichter DC948-E kann anschließend im System bleiben!

Leckdichter DC948-E sofort von Gegenständen (Fliesen, Waschbecken etc.) mit Wasser entfernen, da sonst eine Kristallisation stattfindet, die nicht zu entfernen ist.

HINWEIS: Die Heizungsanlage muss frei von Zusätzen (z. B. Frostschutz, Sole) sein. Bei ordnungsgemäßer Anwendung entstehen keine Schäden an Pumpen und Regelventilen.

Beim Entleeren von Heizungsanlagen, die mit unseren Dichtprodukten befüllt sind, sind die örtlichen Einleitenvorschriften einzuhalten.

Dosierung:	1 bis 1,5 kg pro 100 Liter Wasserinhalt
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!

Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!